



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:
Merten GmbH & Co. KG
Fritz-Kotz-Str. 8

D-51674 Wiehl

Die Anerkennung
umfaßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen),
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muß den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 205116	4	04.10.2005	03.10.2009

Gegenstand der Anerkennung:

Rauchwarnmelder
Typ ARGUS 6638

Verwendung:

für den Privatbereich

Anerkennungsgrundlagen:

prEN ISO 12239 (04/95) - Einzelrauchmelder
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 04.10.2005

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92-22

Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 205116

vom 04.10.2005

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Rauchwarnmelder ARGUS	6638 19	polarweiß	
Rauchwarnmelder ARGUS	6638 15	dunkelbrasil	
Rauchwarnmelder ARGUS	6638 60	aluminium	

Anlage 2

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 205116

vom 04.10.2005

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS-Prüfbericht Nummer BMA 02005, vom 18.02.2002			
ARGUS:			
Stromlaufplan Melder	523.00-60-02	11.08.05	1
Bestückungsplan Melder	523.00-70-02	11.08.05	2
Stückliste Rauchmelderplatine OEM	A728426	11.08.05	3
Stückliste Rauchwarnmelder OEM, weiss	062118	11.08.05	2
Bauvorschrift Platine	S 71.0523/04	14.01.02	8
Zeichnung Beschriftung	62 115.00-34-01	23.07.01	1
Zeichnung Schutzgitter	62 115.00-10-03	20.03.01	1
Zeichnung Oberteil Melder	62 115.00-10-01	05.07.05	1
Zeichnung Zwischenplatte	62 115.00-10-02	15.03.01	1
Zeichnung Unterteil Melder	62 115.00-20-01	20.03.01	1
Zeichnung Sockel	62 115.00-20-02	09.10.01	1
Bedienungsanleitung Melder	V6638-581-02.book	17.08.05	53

Anlage 3**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 205116

vom 04.10.2005

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Rauchwarnmelder Typ ARGUS 6638 ist für den Einsatz im Privatbereich vorgesehen.

Die Batterie ist beim Auftreten der Batteriestörungsanzeige - mindestens jedoch einmal jährlich - auszutauschen.

Folgende Anforderungen und Prüfungen des Entwurfs prEN ISO 12239 (04/95) waren nicht prüfungsrelevant und dienten daher nicht als Prüfungsgrundlage:

- Abs. 4.8 Zuverlässigkeit
- Abs. 4.13 Prüfeinrichtung - Forderung der maximal doppelten Rauchdichte
- Abs. 5.9 Kälte
- Abs. 5.20 Ansprechempfindlichkeit bei Bränden - Testfeuer 7
- Abs. 5.27 Batterieprüfung